



231700340137

检验报告

No: BKJCSP0384-2026

样品名称: 生活饮用水 (出厂水)

委托单位: 保康县卫生健康局

标称生产者: 保康县歇马水厂

检验类别: 委托检验



保康县公共检验检测中心



声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”、“资质认定标志”无效。
- 2、检验报告涂改无效，骑缝章不完整无效。
- 3、未经本中心书面同意不得部分复制（全文复制除外）检验报告。
- 4、检验报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期视作对本报告无异议。
- 6、委托送检样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目符合性情况。
- 7、样品送检数量不能满足复检、仲裁需要或要求复检、仲裁时间已超过样品保质期或按有关规定不进行复检、仲裁的检验项目不接受单位复检、仲裁要求。
- 8、未经本中心同意，任何单位和个人不得以本中心的名义和本检验报告作商业广告。
- 9、凡伪造本中心检验报告，作虚假广告，本中心将追究法律责任。
- 10、本检验报告一式二份，一份由本中心存档，一份交送检单位。

地址：湖北省保康县城关镇清溪路 172 号

电话：(0710) 5812759

邮编：441600

保康县公共检验检测中心检验报告

No: BKJCSP0384-2026

第 1 页 共 3 页

产品名称		生活饮用水（出厂水）		标称商标		/	
型号规格		散装		生产日期/批号		2026.5.26	
委托单位	名称	保康县卫生健康局				电话	18908670707
	地址	保康县城关镇清溪路 100 号					
生产单位	名称	保康县歇马水厂				电话	/
	地址	歇马镇望佛山村老村委会					
样品来源		保康县卫生健康局					
送样日期		2026.5.26	送样人员	徐泽龙	到样日期	2026 年 5 月 26 日	
样品基数		/	样品数量	3500mL	样品等级	/	
抽样单号		/	检验地点	本中心	检验时间	2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 15 日	
检验类别		委托检验	样品描述	无菌采样瓶+无菌采样袋装			
检验项目		色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以 CaCO_3 计）、溶解性总固体、氰化物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氨（以 N 计）、铝、铬（六价）、砷、汞、铁、锰、铜、锌、镉、铅、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌					
检验结论		该样品经委托检验，所检项目符合 GB5749-2022 国家标准的规定。 签发日期: 2026 年 6 月 16 日					
备注		/					

批准: 余文斌

审核: 王

主检: 果

保康县公共检验检测中心

检验报告（续页）

No: BKJCSP0384-2026

第2页 共3页

序号	检验项目	计量单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据	备注
1	色度	度	≤ 15	<5	合格	GB/T5750.4-2023(4.1)	/
2	浑浊度	NTU	≤ 1	<1	合格	GB/T5750.4-2023(5.2)	/
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T5750.4-2023(6.1)	/
4	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T5750.4-2023(7.1)	/
5	pH	/	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	7.68	合格	GB/T5750.4-2023(8.1)	/
6	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	≤ 450	128.5	合格	GB/T5750.4-2023（10.1）	/
7	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	192	合格	GB/T5750.4-2023（11.1）	/
8	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	≤ 3	0.8	合格	GB/T5750.7-2023（4.1）	/
9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	<0.000032	合格	GB/T5750.10-2023（4.3）	/
10	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	<0.000015	合格	GB/T5750.10-2023（6.2）	/
11	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	<0.000016	合格	GB/T5750.10-2023（7.2）	/
12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	<0.000041	合格	GB/T5750.10-2023（5.2）	/
13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0	合格	/	/
14	二氯乙酸	mg/L	≤ 0.05	<0.0081	合格	GB/T5750.10-2023(15.3)	/
15	三氯乙酸	mg/L	≤ 0.1	<0.010	合格	GB/T5750.10-2023(16.3)	/
16	游离氯	mg/L	≤ 2	0.38	合格	GB/T5750.11-2023(4.1)	/
17	氯酸盐	mg/L	≤ 0.7	<0.005	合格	GB/T5750.10-2023（21.2）	/

序号	检验项目	计量单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据	备注
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.1	合格	GB/T5750.5-2023 (6.2)	/
19	氯化物	mg/L	≤250	6.8	合格	GB/T5750.5-2023 (5.2)	/
20	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	2.0	合格	GB/T5750.5-2023 (8.3)	/
21	硫酸盐	mg/L	≤250	10.3	合格	GB/T5750.5-2023(4.2)	/
22	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T5750.5-2023 (7.1)	/
23	氨 (以N计)	mg/L	≤0.5	0.16	合格	GB/T5750.5-2023(11.1)	/
24	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	0.039	合格	GB/T5750.6-2023(13.1)	/
25	铝	mg/L	≤0.2	0.0070	合格	GB/T5750.6-2023(4.5)	/
26	砷	mg/L	≤0.01	0.00017	合格	GB/T5750.6-2023(9.4)	/
27	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格	GB/T5750.6-2023(12.4)	/
28	铜	mg/L	≤1.0	0.01370	合格	GB/T5750.6-2023(7.6)	/
29	铁	mg/L	≤0.3	0.0045	合格	GB/T5750.6-2023(5.4)	/
30	汞	mg/L	≤0.001	<0.00007	合格	GB/T5750.6-2023(11.4)	/
31	锰	mg/L	≤0.1	<0.00006	合格	GB/T5750.6-2023(6.6)	/
32	铅	mg/L	≤0.01	<0.0007	合格	GB/T5750.6-2023(14.3)	/
33	锌	mg/L	≤1.0	<0.0009	合格	GB/T5750.6-2023(8.4)	/
34	菌落总数	CFU/mL	≤500	180	合格	GB/T5750.12-2023(4.1)	/
35	总大肠菌群	MPN/100 mL	不应检出	未检出 (<2)	合格	GB/T5750.12-2023 (5.1)	/
	以下空白						